



Reconnaissance AEAJ N° 26674

Titulaire

Locher Bewehrungen AG, Bausysteme
Nollenhornstrasse 7
9434 AU
Schweiz

Fabricant

Locher Bewehrungen AG, Bausysteme
9434 AU
Schweiz

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

ISOLAN S8

Description

Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en EPS (170mm), recouvert dessus et dessous de panneaux AESTUVER (15mm), E=200mm

Utilisation

REI 120
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.
Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai '14060406-1' (13.10.2015), Complément '-' (08.03.2016); VSH, Flums: Rapport d'essai '20180018A' (16.09.2018)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1365-2

Appréciation

Classe de résistance au feu REI 120

Durée de validité

31.12.2021

Date d'édition

01.11.2018

Remplace l'attestation du

22.03.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 26674

Requérant : Locher Bewehrungen AG, Bausysteme

Durée de validité : 31.12.2021

Date d'édition : 01.11.2018

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'essai, VSH, Flums, n° 20180018A du 16.09.2018

- Élément d'isolation thermique en EPS (180mm), recouvert dessus et dessous de panneaux AESTUVER (10mm), E=200mm